R≤10Ω
ZK
3062
Centrala Wentylacji
H=4,0m
H=3,0m
H=5,0m
rurka odgromowa
2944
2992
ISTN. UZIOM

etap:	DOKUMENTACJA TECHNICZNA
nazwa inwestycji:	DS JOWITA - Stołówka, Remont instalacji odgromowej
adres inwestycji:	ul. Zwierzyniecka 7, 60-813 Poznań
inwestor:	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
adres:	ul. H.Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
nazwa rysunku:	**Rzut dachu - INSTALACJA ODGROMOWA**