



**Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej**

Kraków, dnia 22 stycznia 2025 r.

WPZ.52840.741.2024.3.WK

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 275 ze zm.) oraz § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z późn. zm), stosownie do art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), zwanej dalej k.p.a, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 listopada 2023 r. (18.11.2024 r. – data wpływu do tut. Komendy) inwestora: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, Al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Agnieszkę Florkiewicz, ul. Biskupia 14/10, 31-144 Kraków w sprawie uzgodnienia dokumentacji technicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego sporządzonej przez rzeczoznawców: budowlanego – mgr inż. arch. Michała Piotra Szymanowskiego, nr upr. 37/13/R/C oraz ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr inż. Łucję Rozwadowską, Nr upr. 640/2015, w związku z niespełnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej w zakresie:

- szerokości drzwi w świetle, stanowiących wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia,
- oddzielenia klatki schodowej od poziomych dróg komunikacyjnych lub ewakuacyjnych przedsięwzięciem przeciwpożarowym,
- prowadzenia dojścia do dźwigu dla ekip ratowniczych przez przedsięwzięcie przeciwpożarowe,
- wysokości holu w miejscu, w którym przebiega droga ewakuacyjna,
- szerokości drzwi wyjściowych z holu na zewnątrz budynku,
- szerokości użytkowej biegów i spoczników schodów stałych

w części budynku domu studenckiego nr 3 zlokalizowanego przy Al. Jana Pawła II 82 w Krakowie

w y r a ż a m z g o d ę

na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej wskazanych w § 68 ust. 1, § 239 ust. 1, § 246 ust. 1, § 253 ust. 2 oraz § 256 ust. 6 pkt 5 i 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, uzasadnionych w opracowaniu pn.: „Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla projektu przebudowa domu studenckiego nr 3 wraz z przebudową instalacji (...) przy Al. Jana Pawła II 82 w Krakowie (...)” z października 2024 r. tj.:

- 1) Wydzielenie klatki schodowej oraz szybu windowego drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 60.
- 2) Wyposażenie poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych w budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu światła minimum 2 lx, zgodnie z aktualnie obowiązującymi Polskimi Normami. Instalacja zostanie wykonana na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
- 3) Zapewnienie oddzielenia pomieszczeń mieszkalnych od innych pomieszczeń mieszkalnych w części ZL V (w obrębie przedmiotowej strefy) ścianami o klasie odporności ogniowej REI 120.

- 4) Zapewnienie oddzielenia pomieszczeń mieszkalnych w części ZL V oraz pomieszczeń w części ZL III (w obrębie przedmiotowej strefy) od dróg komunikacji ogólnej ścianami o klasie odporności ogniowej REI 120.
- 5) Wyposażenie klatki schodowej w krzesło ewakuacyjne.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4, w związku z art. 126 ustawy k.p.a., odstąpiono od uzasadnienia.

Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

Jednocześnie informuję, iż wszystkie pozostałe wymagania obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej, powinny być spełnione w sposób wprost z nich wynikający.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie


Na podstawie art. 127 § 1a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego niniejsze postanowienie jest ostateczne.

Strona może je zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, za pośrednictwem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. Wnosząc skargę strona jest obowiązana do uiszczenia opłaty sądowej – wpisu w wysokości 200 zł na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczególnych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 535).

Skarga w szczególności musi zawierać: oznaczenie sądu, do którego jest skierowana, imię i nazwisko lub nazwę skarżącego, oznaczenie jego miejsca zamieszkania lub siedziby, a w razie ich braku – adres do doręczeń, wskazanie zaskarżonej decyzji; oznaczenie organu, którego działania skarga dotyczy; określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego; podpis osoby wnoszącej skargę, a w przypadku jej wniesienia przez pełnomocnika – jego podpis z załączonym do skargi pełnomocnictwem. Do skargi należy dołączyć jej odpisy oraz odpisy załączników w ilości po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron oraz dla organu, którego decyzja jest przedmiotem skargi.

Jednocześnie na podstawie art. 243 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, strona może przed wszczęciem lub w toku postępowania sądowo administracyjnego złożyć wniosek o przyznanie pomocy prawnej poprzez ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Wniosek ten jest wolny od opłat sądowych.

Załącznik: Informacja o ochronie danych osobowych.



Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej

z up.

st. bryg. inż. Piotr Gadowski

zastępca
Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej

Otrzymują:

1. P. Agnieszka Florkiewicz
ul. Biskupia 14/10
31-144 Kraków + 1 egz. Ekspertyzy,
2. a/a + 1 egz. Ekspertyzy.

Do wiadomości:

1. Komenda Miejska PSP w Krakowie + 1 egz. Ekspertyzy.