



Poznań dnia 5.11.2025

ZP3/5793

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Rozbudowę i przebudowę budynku po Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego wraz z otoczeniem i budynkami towarzyszącymi dla potrzeb Wydziału Nauk o Sztuce UAM ul. Wieniawskiego 3 w Poznaniu

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 85

W przedmiarze budowlanym brak pozycji dotyczącej stali profilowanej z rysunku konstrukcyjnego PT-K-A08, brakuje 95kg, prosimy o aktualizację przedmiarów.

Odpowiedź: Należy uwzględnić w wycenie

Pytanie nr 86

W przedmiarze budowlanym, brak pozycji dotyczącej stali profilowanej z rysunku konstrukcyjnego PT-K-A13, brakuje 167,14kg, prosimy o aktualizację przedmiarów.

Odpowiedź: Należy uwzględnić w wycenie

Pytanie nr 87

Naszym zdaniem w przedmiarze budowlanym, brak pozycji dotyczącej wykonania kanału elektrycznego żelbetowego z rysunku PT-K-A13, prosimy o dodanie tego zakresu do przedmiaru.

Odpowiedź: Należy uwzględnić w wycenie

ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
tel. +48 61 829 00 00, fax +48 61 829 00 00 (opcjonalnie)

Pytanie nr 88

W przedmiarze budowlanym, brak pozycji dotyczącej stali profilowanej z rysunku konstrukcyjnego „PT-K-A14-R01”, brakuje 27,55kg, prosimy o aktualizację przedmiarów.

Odpowiedź: Należy uwzględnić w wycenie

Pytanie nr 89

W przedmiarze budowlanym w pozycji nr 77, została podana zła ilość zbrojenia czerpni, podana wartość to 28kg, natomiast na rewizji rysunku „PT-K-A14-R01” widnieje wartość zbrojenia 263kg, prosimy o weryfikację i poprawę przedmiarów.

Odpowiedź: Należy przyjąć wartość z rewizji rysunku.

Pytanie nr 90

Naszym zdaniem w przedmiarze budowlanym, brak pozycji dotyczącej wykonania czerpni żelbetowej z rysunku „PT-K-A14-R01, prosimy o dodanie tego zakresu do przedmiaru.

Odpowiedź: Należy uwzględnić w wycenie.

Pytanie nr 91

Zgodnie z rysunkiem PT-K-A18, należy przewidzieć dostawę 420mb pręta ze stali nierdzewnej, ilość kilogramów znajduje się w pozycji nr 77 przedmiaru budowlanego. Prosimy o korektę przedmiaru ponieważ pręty ze stali nierdzewnej nie powinny być w tej samej pozycji co stal zbrojeniowa elementów żelbetowych.

Odpowiedź: Należy uwagę uwzględnić w wycenie.

Pytanie nr 92

Prosimy o informację czy pozycja nr 76 przedmiaru budowlanego ma na celu opisanie zakresu prac wynikającego z rysunku PT-K-A18? Jeżeli tak to na rysunku należy dostarczyć 420mb pręta, licząc, że 1mb to 1 szt, brakuje nam w pozycji 380 sztuk prętów kotwionych. Prosimy o weryfikację i ewentualną poprawę przedmiaru.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź z pytania nr 91

Pytanie nr 93

Prosimy o weryfikację pozycji nr 467 przedmiaru budowlanego, naszym zdaniem podbicie w osiach B.A zostało zaniżone, a ilość wynikająca z rysunku PT-K-B01 oraz PT-K-B04 jest większa niż w pozycji przedmiarowej, prosimy o weryfikację i aktualizację przedmiarów.

Odpowiedź: Należy uwzględnić w wycenie.

Pytanie nr 94

W pozycji nr 479, belki Bż-B.1 oraz Bż-B.2 zostały policzone jako pojedyncze, a na rysunku PT-K-B07, w tabeli ze zbrojeniem jest informacja, że każda z belek występuje podwójnie. Prosimy o weryfikację i poprawę przedmiaru.

Odpowiedź: Należy uwzględnić w wycenie.

Pytanie nr 95

W pozycji nr 480, Słup Sz-B.1 został policzony jako pojedynczy, a na rysunku PT-K-B06, w tabeli ze zbrojeniem jest informacja, że słup występuje podwójnie. Prosimy o weryfikację i poprawę przedmiaru.

Odpowiedź: Należy uwzględnić w wycenie.

Pytanie 96

Poniżej pytanie dotyczące wątpliwości dotyczących wymagań Zamawiającego co do gwarancji urządzeń aktywnych.

Zamawiający w pkt. XXX w odniesieniu do urządzeń aktywnych, stawia wymagania: Zaoferowane urządzenia (hardware) muszą być objęte dożywotnią (do ostatniego dnia wsparcia ogłoszonego przez producenta) gwarancją opartą o świadczenia serwisowe

producenta urządzeń, niezależnie od statusu partnerskiego Wykonawcy. Oferowany serwis gwarancyjny musi zapewnić Zamawiającemu przez cały okres trwania gwarancji:

1. możliwość zgłoszenia awarii urządzenia bezpośrednio producentowi urządzenia (a nie tylko Wykonawcy zamówienia), wraz z możliwością otrzymania urządzenia zamiennego wolnego od uszkodzeń, bez dodatkowych opłat, a jedynie pod warunkiem zwrotu wadliwego urządzenia,

2. bezpośredni i wolny od dodatkowych opłat dostęp do pomocy technicznej producenta przez telefon, e-mail oraz WWW, w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bieżącą eksploatacją urządzeń.

Oprogramowanie (software) zaoferowanych urządzeń musi być objęte min. 90-dniową gwarancją. Oferowany serwis gwarancyjny musi zapewnić Zamawiającemu przez cały okres trwania gwarancji bezpośredni i wolny od dodatkowych opłat dostęp do pomocy technicznej producenta przez telefon, email oraz WWW, w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bieżącą eksploatacją oprogramowania urządzeń. Z ww. wymagań wynika, że Zamawiający oczekuje bezpłatnego dostępu do bezpośredniej pomocy technicznej producenta urządzeń przez telefon, email i www (dalej TAC). Zaś software ma być objęty 90 dniową gwarancją. Wykonawca zwraca uwagę, że w ramach dożywotniej gwarancji LLW, producent oferuje: a) dla serii urządzeń 1300 producent oferuje wyłącznie 1 roczne wsparcie TAC; b) dla serii C9105 producent nie daje wsparcia TAC ani wsparcia dla software w ogóle;

W związku z powyższym zwracam się z pytaniami:

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie oparte o LLW producenta na powyższych warunkach? Czy Zamawiający wymaga objęcia urządzeń kontraktem serwisowym typu SmartNet?

Odpowiedź: Zaoferowane urządzenia (hardware) muszą być objęte dożywotnią (do ostatniego dnia wsparcia ogłoszonego przez producenta) gwarancją opartą o świadczenia serwisowe producenta urządzeń za pośrednictwem Wykonawcy. Oferowany serwis gwarancyjny musi zapewnić Zamawiającemu przez cały okres trwania gwarancji możliwość zgłoszenia awarii urządzenia Wykonawcy zamówienia, wraz z możliwością otrzymania urządzenia zamiennego wolnego od uszkodzeń, bez dodatkowych opłat, a jedynie pod warunkiem zwrotu wadliwego urządzenia.

Uzupełnia się zapisy projektowanych postanowień umowy § 10 o pkt 13 brzmiący:

13. Zainstalowane urządzenia aktywne [hardware] muszą być objęte tzw. gwarancją „dożywotnią” producenta (do ostatniego dnia wsparcia ogłoszonego przez producenta), z tym zastrzeżeniem, iż okres gwarancji producenta jest ograniczony w ten sposób, iż gwarancja producenta obowiązuje tak długo, jak długo przedmiot niniejszej umowy znajduje się w posiadaniu Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, że serwis gwarancyjny zapewnia Zamawiającemu przez cały okres trwania gwarancji możliwość zgłoszenia awarii urządzenia za pośrednictwem Wykonawcy, wraz z możliwością otrzymania „z góry” urządzenia zamiennego wolnego od uszkodzeń, bez dodatkowych opłat, a jedynie pod warunkiem zwrotu wadliwego urządzenia.

KANCLERZ
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Marcin Wyszocki



