



Poznań dnia 6.11.2025

ZP3/5793

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Rozbudowę i przebudowę budynku po Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego wraz z otoczeniem i budynkami towarzyszącymi dla potrzeb Wydziału Nauk o Sztuce UAM ul. Wieniawskiego 3 w Poznaniu

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 97

Czy udostępnione przez Państwa przedmiar, kosztorysy można modyfikować do swoich potrzeb? Zmieniać zawartości w pozycjach, dodawać usuwać materiały, jeżeli czegoś brakuje albo jest nie adekwatne do nazwy pozycji?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację kosztorysów. Jeżeli Oferent widzi potrzebę dodania pozycji, może to zrobić tworząc dodatkowy rozdział na końcu danego kosztorysu, który wymaga uzupełnienia.

Pytanie nr 98

Prosimy o informację czy schody stalowe wskazane w opisie w punkcie 26.5. Elementy stalowe, podlegają wycenie? We wskazanym pomieszczeniu nr A1.06 nie występują schody stalowe. Jeśli tak to prosimy o dołączenie detali i parametrów.

Odpowiedź:

ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
tel. +48 61 829 00 00, fax +48 61 829 00 00 (opcjonalnie)

Chodzi o pomieszczenie **A - 1.06 (w piwnicy)** na rzucie (rys.nr PT_AR_01) są tam widoczne dwa komplety schodów systemowych, podobnych jak na poniższej fotografii zgodnych z liczbą stopni i wymiarami z opisu z pkt.26.5 skorygowanych o wymiary z natury.



- schody stalowe systemowe z podestem i balustradami - 2 szt (pom. Nr A.-1.06). Stal ocynkowana ogniowo. Wielkość stopni 4x19x26. Podest stalowy z kraty pomostowej ażurowej. Wykonać na wymiar po wykonaniu i obmierzeniu pomieszczenia.

KANCLERZ
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wysocki
Dr Marcin Wysocki

[Handwritten signature]