

Oznaczenie sprawy: ZP3/6493/25

Poznań, dnia 17 .11.2025 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

**O D P O W I E D Z I na zapytania w sprawie SWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji istotnych zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) w trybie podstawowym, na: **opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania systemów teletechnicznych w budynkach UAM (przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części).**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

**Pytanie 4.** W załącznikach występują niezgodności - proszę o aktualizację załączników nr 8  
**Odpowiedź 4.** Zamawiający zaktualizował załączniki nr 8.

**Pytanie 5.** SWZ 3.1 czy inni pracownicy (architekt) mogą być zatrudnieni na podstawie umowy o dzieło? W pkt. 7.2 wyszczególniony jest tylko projektant inst. elektrycznych. O jakich dokładnie pracowników chodzi w pkt. 3.1?

**Odpowiedź 5.** Zamawiający dopuszcza, aby wymóg określony w pkt. 3.1 SWZ nie dotyczył czynności objętych przedmiotem niniejszego zamówienia należących do zakresu obowiązków osób pełniących funkcje: projektantów zgodnie z rozdz. 7 pkt 7.2 SWZ oraz projektantów pozostałych specjalności, jeżeli w toku projektowania wyniknie potrzeba wykonania projektu architektury lub projektów innych specjalności.

**Pytanie 6.** Zał. 7 pkt. §1.10 czy o zamówienie może ubiegać się firma nie posiadająca statusu dużego przedsiębiorcy?

**Odpowiedź 6.** Tak. §1 ust. 10 Projektowych postanowień umowy (Załącznik nr 7 do SWZ) odnosi się do Zamawiającego.

**Pytanie 7.** Czy w zakresie projektu wystarczą wytyczne do projektu sygnalizacji pożaru lub wykonanej instalacji sygnalizacji pożaru (nie będących zakresem zamówienia)?

**Odpowiedź 7.** Jeżeli projekt będzie ingerował w instalację Systemu Sygnalizacji Pożaru to bezwzględnie musi zawierać wytyczne międzybranżowe.

ul. H. Wieniawskiego 1, Collegium Minus, 61-712 Poznań  
tel. +48 61 829 43 09, fax +48 61 829 44 00  
marek.sobczak@amu.edu.pl

[www.amu.edu.pl](http://www.amu.edu.pl)

**Pytanie 8.** Zał. 7 pkt. §1.3 z czego wynika konieczność uzyskania uzgodnienia Państwowej Straży Pożarnej? Z przepisów Prawa Budowlanego nie wynika taka konieczność uzgodnienia projektów instalacji niezawierających urządzeń ochrony przeciwpożarowych.

**Odpowiedź 8.** Zamawiający dysponuje ekspertyzą pożarową uzgodnioną z Państwową Strażą Pożarną. Jeżeli projekt będzie w nią ingerował lub w jakikolwiek sposób zmieniał jej zapisy to konieczne będzie nowe uzgodnienie z PSP.

**Pytanie 9.** Czy w zakresie zamówienia jest aktualizacja inwentaryzacji architektury? Jeżeli tak to w jakim zakresie?

**Odpowiedź 9.** Aktualizacja inwentaryzacji architektury z zakresie potrzebnym do wykonania dokumentacji projektowej. Posiadana przez Zamawiającego inwentaryzacja została przekazana.

### Zmiana terminów składania i otwarcia ofert

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, informuje o dokonaniu zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert zostaje przesunięty z dnia 18-11-2025 r., godz. 10:00 na dzień 21-11-2025 r., godz.: 10:00.

Termin otwarcia ofert zostaje przesunięty z dnia 18-11-2025 r., godz. 10:30 na dzień 21-11-2025 r., godz.: 10:30.

W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy rozdziału 15 pkt. 15.1 SWZ i otrzymują następujące brzmienie: „15.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia: 20-12-2025 r.”

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Wprowadzone zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w ofercie.

mgr inż. Marek Sobczak

Z-CM KANCELARIA  
ds. technicznych