

Suwałki, dnia 18/12/2025r.

L.dz. SZW.DZI.262.669/93/PN/MN/2025

**Wszyscy uczestnicy postępowania**  
**NS: 93/PN/MN/2025**

**Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

**Dotyczy: zamówienia udzielanego w trybie przetarg nieograniczony pn.: Zakup i dostawa stacji uzdatniania wody w ramach projektu pn." Poprawa jakości i dostępności diagnostyki i leczenia schorzeń nowotworowych w Szpitalu Wojewódzkim im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach dofinansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy oraz budżetu Województwa Podlaskiego**

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024, poz. 1320 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie nr 1**

Prosimy Zamawiającego o podanie wymiarów pomieszczenia w której będzie montowana nowa stacja oraz prosimy o podanie informacji czy jest przeznaczone miejsce na przeniesienie starej stacji na czas montażu nowej.

**Odpowiedź: pomieszczenie w którym mieści się stacja uzdatniania wody ma wymiary 4m na 2m. Zamawiający nie posiada wolnego pomieszczenia na przeniesienie stacji na czas montażu**

Jednocześnie Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320 ze zm.), informuje, że zmianie ulegają terminy:

- składania ofert, z dnia 2025-12-23 godz. 12:00 na dzień 2026-01-12 godz. 12:00.
- otwarcia ofert, z dnia 2025-12-23 godz. 13:00 na dzień 2026-01-12 godz. 13:00.
- termin związania ofert na dzień 2026-04-11

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie miejsce składania i otwarcia ofert.

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie zamawiającego [www.e-propublico.pl](http://www.e-propublico.pl). Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i modyfikacji w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 93/PN/MN/2025 z dnia 18/11/2025r.

Z poważaniem

**Adam Szałanda**  
Dyrektor  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. dr. Ludwika Rydygiera  
w Suwałkach