



SPIS POMIESZCZEŃ		
NUMER	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA
1.01	KOMPIUTEROWA	7,82 m ²
1.02	BRUDOWNIK	3,52 m ²
1.03	MAGAZYN LEKÓW	3,59 m ²
1.04	MAGAZYN BIELIZNY	1,80 m ²
1.05	KOMPIUTEROWA	7,68 m ²
1.06	PUNKT PRZEDSIĘWZIĆ	9,08 m ²
1.07	SEKRETARIAT	19,31 m ²
1.08	GABINET ORDYNATORA	13,64 m ²
1.09	PUNKT SOCJALNY	9,40 m ²
1.10	PUNKT RAMADYTOZJUNA	28,65 m ²
1.11	ŁAZIENKA PERSONELU	6,01 m ²
1.12	PRACOWNIA LABORATORYJNA	21,85 m ²
1.13	GABINET DOKUMENTACJI	11,83 m ²
1.14	POMIESZCZENIE POROZUMIENIA	3,24 m ²
1.15	PUNKT SOCJALNY 3 GOSPODOWY	22,76 m ²
1.16	ŁAZIENKA PACJENTÓW	6,19 m ²
1.17	WC PERSONELU	4,95 m ²
1.18	GABINET BADAŃ CIEPNOŚCI	16,38 m ²
1.19	ANDEKS KUCHENNY	4,28 m ²
1.20	PUNKT SOCJALNY 4 GOSPODOWY	31,28 m ²
1.21	ŁAZIENKA PACJENTÓW	4,42 m ²
1.22A	SŁUZA ŁÓŻKOWA	7,12 m ²
1.22	KOMPIUTEROWA	37,78 m ²
1.23	PUNKT SOCJALNY	17,64 m ²
1.24	WC PERSONELU	4,91 m ²
1.25	PRZYGOTOWANIE PACJENTÓW	26,39 m ²
1.26	POMIESZCZENIE POROZUMIENIA	4,81 m ²
1.27	BRUDOWNIK	4,94 m ²
1.28	MAGAZYN SPRZĘTU	5,43 m ²
1.29	MAGAZYN	2,80 m ²
1.30	MYSLIA PODCIECZNA	3,65 m ²
1.31	PRZYGOTOWANIE LEKARZY	3,75 m ²
1.32	SALA OPERACYJNA	27,74 m ²
1.33	SALA PERSONELU	4,91 m ²
1.34	ŁAZIENKA PERSONELU	6,37 m ²
1.35	SALA PERSONELU	8,45 m ²
1.36	PUNKT SOCJALNY 3 GOSPODOWY	17,59 m ²
1.37	ŁAZIENKA PACJENTÓW	6,89 m ²
1.38	GABINET BADAŃ CIEPNOŚCI	11,80 m ²
1.39	PUNKT SOCJALNY 3 GOSPODOWY	22,00 m ²
1.40	ŁAZIENKA PACJENTÓW	5,21 m ²
1.41	PUNKT PRZEDSIĘWZIĆ	5,34 m ²
1.42	POMIESZCZENIE POROZUMIENIA	5,99 m ²
1.43	PUNKT SOCJALNY	4,96 m ²
1.44	PRACOWNIA USŁUG I POLA	17,24 m ²
AKL2	KLATKA SCHODOWA	24,33 m ²

- UWAGI**
- Odcinki poziome rurociągów prowadzić ponad stropem podwieszonym na uchwyłach mocowanych do sufitu.
 - Odcinki pionowe rurociągów prowadzić dokładnie w osi montowanych urządzeń.
 - Skrzynki kontrolno- zaworowa montować na wys. 1,5m od posadzki (krawędź dolna).
 - Ścienne tablice poboru gazów medycznych TPG-P i TPG-N montować na wys. 1,6m (krawędź górna).
 - Signalizator stanu gazów medycznych SSGM montować na wys. 1,48m (krawędź dolna).
 - Podłączenia GM do paneli nadłóżkowych oraz strefowych zespołów kontrolnych należy wykonywać zgodnie z DTR montowanych zestawów.
 - Dopuszcza się wielostanowiskową konfigurację PN.
 - Wszystkie wykonywane roboty i użyte materiały dotyczące instalacji gazów medycznych muszą być zgodne z normą PN-EN 7396-1:2016. w zakresie wyspecyfikowanych robót. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić całość prac związanych z ich wykonaniem, niezbędnych z punktu widzenia całości budowlanej i dających gwarancję prawidłowego wykonania, nawet jeśli nie zostały one szczegółowo wyspecyfikowane.
 - Niniejszy rysunek nie może być używany/kopiowany lub rozpowszechniany bez zgody właściciela.

- SSGM - Sygnalizator stanu gazów medycznych
- SZK-X/SSGM - Strefowy zespół kontrolny (x - liczba obsługiwanych gazów) z sygnalizatorem stanu gazów medycznych.
- TPG-P-X - Tablica poboru gazów (x - liczba gazów, n/p - natynkowa/podtynkowa)
- Z.O. - Kulowy zawór odcinający do gazów medycznych
- A - oznaczenie gazu przeznaczenia dla rurociągu
012 - oznaczenie średnicy zewnętrznej rurociągu (grubość ścianek zgodnie z opisem technicznym)
- P.S. - Przewód sygnałowy (do sygnalizatorów SSGM)

OZNACZENIE	OPIS
(O)	O2 - TLEN MEDYCZNY
(O _r)	O2 (R) - TLEN MEDYCZNY REZERWOWY
(N)	N2O - PODTLENEK AZOTU
(AIR)	AIR - POWIETRZE MEDYCZNE
(AIR _r)	AIR (R) - POWIETRZE MEDYCZNE REZERWOWE
(VAC)	VAC - PRÓŻNIA MEDYCZNA
(VAC _r)	VAC (R) - PRÓŻNIA MEDYCZNA REZERWOWA
(AGSS)	AGSS - ODCIĄG GAZÓW POANESTET.

neon ul. M.Skłodowskiej-Curie 1A
biuro@neon.net.pl 42-217 Częstochowa
tel.: 509-137-001

Investor SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W
KRAKOWIE, OS. NA SKARPIE 66, 31 - 913 KRAKÓW

Faza **PROJEKT WYKONAWCZY**

Branża Sanitarna - Gazy medyczne

Nazwa projektu Przebudowa I piętra pawilonu A1 dla potrzeb Oddziału Okulistyki
Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie
os. Na Skarpie 66, 31 - 913 Kraków
identyfikator działki126103_9.0047.246/58

Tytuł rysunku RZUT 1 PIĘTRA- GAZY MEDYCZNE

BRANŻA SANITARNA			
Projektował	mgr inż. Krzysztof Imbra	71/Sz/2002	
Sprawił	mgr inż. Grzegorz Kecman	77/Sz/2002	

Nr projektu	Faza	Grupa	Nr rysunku	Skala	Data	Rewizja
N_3_25	PW	GM	GM-02	1:100	2025.11	-