piętro I

nr pomieszczenia	nazwa pomieszczenia	powierzchnia m²
1.01	komunikacja	73,82
1.02	brudownik	3,52
1.03	magazyn leków	3,59
1.04	magazyn bielizny	1,8
1.05	komunikacja	7,68
1.06	pokój pielęgniarki oddziałowej	9,08
1.07	sekretariat	19,31
1.08	gabinet ordynatora	15,64
1.09	pokój socjalny	9,4
1.10	pokój narad/dyżurka	28,65
1.11	łazienka personelu	6,01
1.12	pracownia laserowa+pracownia angiograficzna	21,85
1.13	gabinet diagnostyczno- zabiegowy	11,83
1.14	pomieszczenie porządkowe	3,24
1.15	pokój łóżkowy 3 osobowy dzieci starsze	22,76
1.16	łazienka pacjentów	6,19
1.17	wc personelu	4,95
1.18	gabinet badań ciemny	16,38
1.19	aneks kuchenny	4,28
1.20	pokój łóżkowy 3 osobowy dorośli	31,28
1.21	łazienka pacjentów	4,42
1.22A	śluza łóżkowa	7,12
1.22	komunikacja	37,78
1.23	pokój socjalny	17,64
1.24	wc personelu	4,91
1.25	przygotowanie pacjentów	26,39
1.26	pomieszczenie porządkowe	4,81
1.27	brudownik	4,94
1.28	magazyn sprzętu	5,43
1.29	magazyn	2,8
1.30	myjnia podręczna	3,65
1.31	przygotowanie lekarzy	3,75
1.32	sala operacyjna	27,74
1.33	śluza personelu część czysta	4,91
1.34	łazienka personelu	8,37
1.35	śluza personelu część brudna	8,45
1.36	pokój łóżkowy 2 osobowy dorośli	17,59
1.37	łazienka pacjentów	6,89
1.38	gabinet badań ciemny	11,8
1.39	pokój łóżkowy 3 osobowy dzieci młodsze	22
1.40	łazienka pacjentów	5,21
1.41	punkt pielęgniarski	5,34
1.42	pomieszczenie przygotowawcze	4,99
1.43	pokój socjalny	4,86
1.44	pracownia USG i pola widzenia	17,24
K1	klatka schodowa	24,33
		594,62

LEGENDA:

- W1i - istniejący pion wodociągowy
- projektowana instalacja zimnej wody użytkowej
- projektowana instalacja ciepłej wody użytkowej
- projektowana instalacja cyrkulacji

UWAGI:

1. z uwagi na zabudowy instalacji rurociągi wodociągowe zostały naniesione na podstawie dokumentacji archiwalnej oraz wizji lokalnej,
2. w razie wystąpienia rozbieżności należy w trakcie wykonywania robót skorygować podłączenia poszczególnych przyborów po konsultacji z projektantem,
3. rurociągi prowadzić w sufitach podwieszanych, zabudowach GK oraz w bruzdach ściennych,
4. rurociągi montować za pomocą systemowych obejm z okładziną EPDM,
5. podejścia pod przybory wykonać w bruzdach ściennych oraz zabudowach GK,
6. przed przyborami zamontować zawory ćwierćobrotowe,
7. izolację rurociągów wykonać otulinami z pianki PE, $\lambda(20°C)=0,038 W/mK$ zgodnie z WT,
8. przejścia przez przegrody p.poż. wykonać w klasie przegrody i oznaczyć.

neon
biuro@neon.net.pl
ul. M.Skłodowskiej-Curie 1A
42-217 Częstochowa
tel.: 509-137-001

Inwestor	SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAKOWIE, OS. NA SKARPIE 66, 31 - 913 KRAKÓW
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY
Branża	Sanitarna
Nazwa projektu	Przebudowa I piętra pawilonu A1 dla potrzeb Oddziału Okulistyki Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie os. Na Skarpie 66, 31 - 913 Kraków identyfikator działki126103_9.0047.246/58
Tytuł rysunku	RZUT I PIĘTRA - INSTALACJA WODOCIĄGOWA

BRANŻA SANITARNA

Projektował	mgr inż. Wojciech Norberciak	SLK/1372/PWOS/06	
Sprawdził	mgr inż. Jacek Płoszaj	SLK/4547/POOS/12	

Nr projektu	Faza	Grupa	Nr rysunku	Skala	Data	Rewizja
N_3_25	PW	S	W-01	1:50	2025.11	-