



Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

NS.9022.1.461.2025

Kraków, 29 października 2025 r.

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

os. Na Skarpie 66
31-913 Kraków

DECYZJA

Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 416), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 572 z późn. zm.), w związku z § 72 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., *w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie* (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z późn. zm.), § 20 ust. 2, § 20 ust. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. *w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy* (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku inwestora - Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, reprezentowanego przez pełnomocnika pana Macieja Jakielek, z dnia 7 października 2025 r. (data wpływu: 7 października 2025 r.), w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie wysokości w pomieszczeniach, usytuowanych w pawilonie A1, na I piętrze, w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, os. Na Skarpie 66, w Krakowie,

wyraża zgodę

na odstępstwo od warunków technicznych powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Infrastruktury i obniżenie wysokości w pomieszczeniach, usytuowanych na I piętrze w ww. budynku, tj. w:

- 1) pokoju narad/dyżurce (ozn. 1.10), do poziomu 2,8 m, pod warunkiem zastosowania w tym pomieszczeniu wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej lub klimatyzacji,
- 2) sali operacyjnej (ozn. 1.32), do poziomu 2,5 m, pod warunkiem zastosowania w tym pomieszczeniu klimatyzacji, z uwzględnieniem wymagań wynikających z § 38, § 39 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. *w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą* (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 402).



Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 76

<https://www.gov.pl/web/wsse-krakow> | e-mail: wsse.krakow@sanepid.gov.pl

adres do e-Doręczeń: AE:PL-95748-35700-DTCIG-18, adres skrytki na ePUAP: [/wssekrakow/skrytka](https://wssekrakow/skrytka)

centrala tel.: (+48) 12 25 49 555,

REGON: 000297394 / NIP: 677-10-27-767

Uzasadnienie

W dniu 7 października 2025 r. do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wpłynął wniosek inwestora – Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, reprezentowanego przez pełnomocnika pana Macieja Jakiełek, w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie wysokości w pomieszczeniach, usytuowanych w pawilonie A1, na I piętrze, w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, os. Na Skarpie 66, w Krakowie.

W związku z przebudową I piętra pawilonu A na Oddział Okulistyki Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, wnioskiem w zakresie wyrażenia zgody na obniżenie wysokości objęto salę operacyjną (ozn. 1.32) o wys. 2,5 m - 2,8 m i pow. 27,74 m² oraz pokój narad/dyżurkę (ozn. 1.10) o wys. 2,8 m i pow. 28,65 m². W każdym z ww. pomieszczeń zlokalizowane zostaną cztery stanowiska stałej pracy, ponadto w pomieszczeniu narad przewiduje się pobyt więcej niż czterech osób (np. odprawy pracownicze).

Do rozpatrzenia wniosku w zakresie udzielenia zgody na obniżenie wysokości mają zastosowanie przepisy § 72 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. *w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie* (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z późn. zm.), a dodatkowo w związku z treścią § 72 ust. 1 ww. rozporządzenia – przepisy § 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. *w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy* (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z późn.zm.), w odniesieniu do pomieszczeń pracy.

Zgodnie z § 72 ust. 1 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Infrastruktury wysokość pomieszczeń tj. sali operacyjnej i pokoju narad, winna wynosić odpowiednio 3,3 m i 3 m. Wysokość objętych wnioskiem pomieszczeń nie spełnia tego warunku, może jednak zostać obniżona, zgodnie z § 72 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury, do wysokości nie mniejszej niż 2,5 m, pod warunkiem uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego oraz zastosowania w pomieszczeniu wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej lub klimatyzacji. Równocześnie przepis ten stanowi, że wymagania dotyczące minimalnej wysokości pomieszczeń w zakładach pracy określają przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy.

Zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, wysokość pomieszczenia stałej pracy nie może być mniejsza niż 3,3 m w świetle – jeśli w pomieszczeniach prowadzone są prace powodujące występowanie czynników szkodliwych (m.in. czynniki biologiczne). Jednocześnie w dalszej części (§ 20 ust. 2) przepis dopuszcza zmniejszenie wysokości pomieszczenia w przypadku zastosowania tam klimatyzacji - pod warunkiem uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. W świetle powyższych uregulowań prawnych sala operacyjna (ozn. 1.32), spełnia warunek do udzielenia

zgody na odstępstwo od wymaganej przepisami wysokości, na warunkach określonych w osnowie niniejszej decyzji. W tym stanie rzeczy stanowisko Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego jest pozytywne, pod warunkiem zastosowania w ww. pomieszczeniu klimatyzacji. Jednocześnie tut. Inspektor zwraca uwagę, że w ww. pomieszczeniu zastosowana klimatyzacja, powinna spełniać wymagania wynikające z § 38, § 39 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w *sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą* (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 402). Jak wynika z § 38 tego rozporządzenia w blokach operacyjnych, izolatkach oraz pomieszczeniach dla pacjentów o obniżonej odporności stosuje się wentylację nawiewno - wywiewną lub klimatyzację zapewniającą parametry jakości powietrza dostosowane do funkcji tych pomieszczeń. Zgodnie natomiast z § 39 - w salach operacyjnych oraz innych pomieszczeniach, w których podtlenek azotu jest stosowany do znieczulenia, nawiew powietrza odbywa się górną, a wyciąg powietrza w 20% górną i w 80% dolną i zapewnia nadciśnienie w stosunku do korytarza; rozmieszczenie punktów nawiewu nie może powodować przepływu powietrza od strony głowy pacjenta przez pole operacyjne.

Z kolei pokój narad/dyżurka (ozn. 1.10) będzie pomieszczeniem pracy stałej dla czterech pracowników dla którego, wzięwszy pod uwagę jego parametry techniczne, spełnione są wymagania w zakresie wysokości wynikające z przepisu § 20 ust. 3 pkt 1 lit. a wyżej przywołanego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, zgodnie z którym wysokość pomieszczenia stałej pracy, w którym nie występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia może być zmniejszona do 2,5 m, jeżeli w pomieszczeniu zatrudnionych jest nie więcej niż 4 pracowników, a na każdego z nich przypada co najmniej 15 m³ wolnej objętości pomieszczenia. Mając na uwadze informacje zawarte we wniosku, podaną wysokość i powierzchnię ww. pomieszczenia, należy uznać, iż w przedmiotowym przypadku spełnione zostały wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wobec powyższego zgoda na obniżenie wysokości pokoju narad/dyżurki (ozn. 1.10), z uwagi na przewidywany tam pobyt więcej niż 4 osób a co za tym idzie wymaganą wysokość 3 m zgodnie z § 72 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury, udzielona została na warunkach określonych w § 72 ust. 2 tego rozporządzenia, tj. pod warunkiem zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej lub klimatyzacji. W tym stanie rzeczy stanowisko Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego jest pozytywne.

Biorąc powyższe pod uwagę, Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny postanowił jak w rozstrzygnięciu.

Małopolski Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Z up. lek. med. Maciej Klima
Zastępca Małopolskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
Pismo wydane w postaci elektronicznej
i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

