










ZESTAWIENIE STÓLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ ZEWNĘTRZNEJ		OZNACZENIE		D1P		D2P		D3P		D4P		D5/D5*b/D5*k/D5**k†		D6		D7		D8		D9		D10k†		D11	
SCHEMAT WIDOK OD ZEWNĄTRZ																									
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ		EIS30																							
		EIS30																							
		EIS30																							
		EIS30																							
WYMIAR W ŚWIETLE		S		120		120		120		120		80-100		90		90		90		90		90		107	
OŚCIEŻY		H		200		175		200		200		180-206		200		200		200		200		189		236	
KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI		P		L		P		L		P		L		P		L		P		L		P		L	
KONDYGNACJA		PIWNICA		1		-		1		-		4		7		1		1		1		-		1	
		Liczba sztuk		1		-		1		-		4		7		1		1		1		2		1	
		Σ		1		1		1		1		11		2		2		1		2		1		1	

Uwagi

widoczną, otworzoną, zamkniętą, płytą MDF, okleina formi depowy wyjmowany w kol. NCS S 5040-750 ościerznia drewniana, do drzwi bezpłytkowych, okleina formi depowy wyjmowany w kol. NCS S 5040-750. Ościerznia obejmująca – regulowana w ściśle grubości do 20cm oraz siła w ściśle powyżej 20 cm. Zawiasy widoczne, okucia w kolorze mosiądzu szczotkowanego. Drzwi szklone szkłem zespolonym o współczynniku RA1 min 34 db, szkieł-obustronnie bezpieczne. W połowie wysokości okucia, wykonac piskowany posek poziomy o szerokości ok. 7,5 cm. Drzwi zabezpieczone od dołu po obu stronach pasem bloady w kolorze mosiądzu szczotkowanego no h=30cm. W drzwiach zamontować samozamykacze.

W drzwiach zamontować elektrozamykacz.

UWAGI :

1. Ościeżnice wszystkich drzwi należy zmontować indywidualnie pod kątem ich regulacji oraz montażu. W przypadku ościeżnic znajdujących się w istniejących otworach przekrytych lukami, szczególnie oszczędzając w ścianie, w sposób identyczny jak istniejące – poprzez wykonanie bruzd. Zakłada się stosowanie ościeżnic obciążających, regulowanych lecz w przypadku braku możliwości ich montażu, należy wykonać ościeżnice sztywne wciągnięte w ścianę i zlitowane z nią.
2. Wszystkie uchwyty i klamki w drzwiach do pomieszczeń sanitarnych muszą mieć kształt umożliwiający łatwe otwieranie i zamykanie. Kształt klamki taki jak litera "L", przekroję okrągły lub owalny na wysokość 100–110cm. Drzwi do toalety dla osób niepełnosprawnych dodatkowo wyposażone w zamek z pokręteł zamykających i wskaźnikiem prywatności. Drzwi wejściowe do toalety dla osób niepełnosprawnych należy wyposażyć w poziomy uchwyt drzwiowy ułatwiający ich przyciągnięcie. Uchwyt w kolorze mosiądzu szczotkowanego od wewnętrznej strony drzwi na h=80cm od podłogi o okrągłym lub owalnym przekroju.
3. Samozamykacze dźwigniowe z trzema fazami zamykania (domyk, uchylenie, otwarcie) umożliwiający regulację każdej z faz z użyciem jak najmniejszej siły do otwarcia drzwi, z mechanizmem wspomagania i opóźnionym zamykaniem, dedykowane dla budynków bez barier.
4. Siła otwierania drzwi wewn. wynosi do 25N firm TS5000 Eciline, lub Assa Abloy DC700 lub równoważne wg norm EN 1154; (1996/A1:2002/JAC:2000).
5. Wszystkie elektrozaczepy są wyposażone w centralik drzwicowy i stanowią komplet. Elektrozaczepy np. S3–1100C 24VDC z ramieniem S3–R100 lub równoważne, centralik sterujący np. AF6–3 lub równoważne.
6. Drzwi do pomieszczeń biurowych i sali multimedialnej o izolacyjności akustycznej 42 dB.
7. Drzwi zabezpieczone od dołu po obu stronach possem blochy w kolorze mosiądzu szczotkowanego na h=30cm na ich całą szerokość.
8. Kartkę transferową malować w kolorze drzwi.
9. Drzwi wyposażone w system klucza centralnego (Master key) z możliwością rozbudowy systemu w przyszłości na części budynku, które nie są objęte niniejszym opracowaniem. Wkładka w kolorze szczotkowanego mosiądzu.
10. Wszystkie wymiary grubości ścian istniejących oraz pozostałe należy bezwzględnie sprawdzić na budowie. Konieczne jest sporządzenie rysunków warsztatowych przez Wykonawcę drzwi przed ich zamówieniem, oraz przedstawienie ich projektantowi w celu ich akceptacji.

W drzwiczkach D5** zamonolowicz zamek elektryczny klamkowy z wkładką DIN do kontroli dostępu jednostanowej 12 VDC, przepust wyszczynowy sprężynowy oszczędziny do przewodu, przewód systemowy 6m, kontaktor wyszczynowy, powinny być W drzwiczkach D5**Kt zamonolowicz zamek elektryczny klamkowy z wkładką DIN do kontroli dostępu dwustanowej 12 VDC, przepust wyszczynowy sprężynowy oszczędziny do przewodu, przewód systemowy 6m, kontaktor wyszczynowy, Drzwi wyszczynowe w kratkę transfery o mocznictwie czynnej – 100cm2 –D5**Kt i D5**Kt 2000 m2
--

[illegible]

W drzwiach zamontować zamek elektryczny klamkowy z wkładką DIN do kontroli dostępu jednostronnej, 12 VDC, przepust wpuszczany sprężynowy, oślicznicowy do przewodu, przewód systemowy 6m, kontaktor wpuszczany.

Drzwi wyposażone w kratkę

Przebiegnięciem z wkładem pęczniejącym o powierzchni czynnej – 100cm²

		MIAŁO I ADRES ZAMIESZKA BUDOWNICÓW:	
		PRZEBUDOWA I REMONT CZĘŚCI PRZYCIĘMIA WE WSCHODNIM SKRZYDŁE BUDYNKU UAM COLLEGIUM MAJUS 61-701 POZNAŃ, UL. FREDRY 10 NR EW. DZIAŁKI 112/2, OGRĘBEK : POZNAŃ, ARKUSZ 22 KATEGORIA OBIEKTÓW BUDOWNICZYCH : IX	
		MIAŁO I ADRES INWESTORA: UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w POZNANIU UL. H. WIENIAWSKIEGO 1, 61-712 POZNAŃ	
		STUDIAK: PROJEKT WYKONAWCZY	
		BRANŻA: ARCHITEKTURA	
		TYTUŁ RYSUNKU: ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ	
		ARCHITEKTURK:	
		Ingg i rozprawa	
		Specjalizacja	
		Nr sprawa	
		Proces	
		PROJEKTANT:	
		mgr inż. arch. K. Fiedorowicz bez opinii	
		wykwalifikowana bez opinii	
		114/05/Pw WP-0653	
		mgr inż. arch. A. Komenda bez opinii	
		wykwalifikowana bez opinii	
		537/09/Pw WP-0101	
		mgr inż. arch. A. Kłodzieńko bez opinii	
		wykwalifikowana bez opinii	
		WR9/21/2006 WP-0678	
		SPRAWOZDAWCY:	
		mgr inż. arch. B. Hodyns bez opinii	
		wykwalifikowana bez opinii	
		25/04/2014 WP-1068	
		POZNAŃ 15 LISTOPADA 2025 R.	
		RIS. NR:	
		1:100	
		SKALA:	
		Z1	
		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 97	
		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 1997	
		ul. Stawo 10, 60-711 Poznań tel. (061) 886 97 10, 886 54 22 fax. (061) 886 97 11 e-mail: arch159@poczta.onet.pl e-mail: arch@kacp991.pl www.p991.pl	